



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0758559 21/11/2016 12,38

Mitt. : 520510 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : GIAGUARO SPA

Classifica : 92.5.10. Fascicolo : 18 del 2016



Alla Ditta
GIAGUARO spa
giaguarospa@legalmail.it

RIF. 80/AIA

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale
Decreto Dirigenziale n. 91 del 13/05/2011 - impianto in Sarno -

In data 10/11/2016, prot. 734737, è qui pervenuta la nota del dipartimento ARPAC di Salerno con la quale, in riscontro ad una specifica richiesta della scrivente UOD, ha comunicato di aver effettuato la verifica di alcuni rapporti di prova sulle acque di scarico in fognatura effettuati nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo anno 2015; in particolare è stato richiesto di valutare puntualmente il rispetto del limite imposto per il parametro "cadmio".

Nel citato rapporto di verifica, l'ARPAC, dopo aver esaminato il rapporto di prova n.20160016266 C01 A1 A2 relativo al campione di acque di scarico prelevato nel corso dell'ispezione in data 28/07/2016, nell'evidenziare il rispetto del valore limite di emissione massimo, ha prescritto l'utilizzo di metodi di analisi aventi sempre limite di rilevabilità strumentali in linea con i limiti di emissione allo scarico previsti dalla Tabella 3, allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/06.

Tanto premesso, con la presente si dispone, nell'ambito degli autocontrolli del Piano di Monitoraggio e Controllo, l'utilizzo di metodi in linea con quanto prescritto dall'ARPAC.

Il presente provvedimento dovrà essere custodito in uno con il D.D. n. 91/2011, da esibire per le attività di controllo.

Il Resp.Pos.Org.
Ing. Giovanni Galiano

Il Dirigente
Dott. Antonio BARRETTA

GG

Via Generale Clark , 103 - 84131 Salerno - Tel. 0893075833