

Emissione di sostanze maleodoranti	Sensoriale	Giornaliera	Registro
------------------------------------	------------	-------------	----------

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale.

Apparecchiature	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
POMPE	Pompe sommergibili	Controllo olio	semestrale
		Controllo Anello usura e girante	trimestrale
		Controllo cavi e isolamento morsettilera	trimestrale
	Pompe ad asse orizzontale	Controllo premistoppa	500 ore
		Controllo cuscinetti supporto albero	2000 ore
		Controllo lubrificazione cuscinetti supporto albero	2000 ore
		Smontaggio e controllo girante	4000 ore
	Pompe volumetriche mohno	Verifica stato usura statore e rotore	500 ore
		Controllo usura cuscinetti di supporto	secondo indicazioni costruttore
		Sostituzione olio motoriduttore-variante	Dopo le prime 200 ore e succ. secondo indicazioni costruttore
VALVOLE	Controllo livello aspirazione	All'occorrenza	
	Saracinesche a corpo piatto e vite interna	Lubrificazione e manovra	30 gg
	Valvola di non ritorno a clapet	Verifica tenuta ed eventuale sostituzione	semestrale
	Colonnine di manovra	Lubrificazione	mensile
MOTORI ELETTRICI	Controllo usura cuscinetti e lubrificazione, Isolamento motore	semestrale	Registro

RIDUTTORI	Sostituzione olio		Dopo le prime 100 ore e succ. secondo indicazioni costruttore	Registro
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria		Dopo le prime 100 ore e succ. ogni 2000 ore	
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione		4000 ore	
	Controllo ingranaggi e cuscinetti		Annuale	
GOMME SU LAME RASCHIAFANGHI	Smontaggio e registrazione periodica della gomma di rasatura delle lame raschiafanghi		9000	Registro
CUSCINETTI A SFERE O A RULLI	Pulizia e sostituzione olio lubrificante		3000	Registro
	Smontaggio per pulizia		6000	
SOFFIANTI	Ispezioni		mensile	Registro
	Ingrassaggio parti in movimento		120 gg	
	Sostituzione olio lubrificante		5000 ore	
GRUPPO DI FILTRAZIONE	Filtro a sabbia	Lavaggio	settimanale	Registro
	Filtro a carbone	Lavaggio		
Presse a nastro	Lubrificazione supporti, sostituzione olio riduttore, controllo componenti meccanici		Periodica	Registro
Trasmettitori analitici	Controllo e taratura della sensibilità		Mensile	Registro
	Verifica strato abrasivo del sistema autopulizia		Mensile	
	Sostituzione elettrodo		Biennale	

RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI
 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
 (AI SENSI DELL'ART. 29 TER DEL D. LGS. N° 128 DEL 23
 DICEMBRE 2010)

C.G.S. SALERNO S.r.l.

ING. ANTONIETTA LAMBIASI
 VIA R. SERRACALLE, 29 - 84040 FICCIANO (SA)
 tel. 333.3773980 P.A.V.A. 04356700650

STRUMENTAZIONE	Misuratori ossigeno disciolto	Pulizia membrana	30 gg	
		controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico	Semestrale	
		Controllo e taratura sensibilità in acqua	15 gg	
		Sostituzione elettrolita e membrana	Trimestrale	
	Trasmettitori magnetici	Sostituzione elettrodo	Annuale	
		Controllo e taratura	Trimestrale	
Misuratori di portata	Controllo e taratura	Trimestrale		
	Smontaggio per la pulizia.	Semestrale		
QUADRO ELETTRICO	verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere; controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori; pulizia del quadro;	Trimestrale	Registro	
	Controllo taratura interruttori generali; sostituzione guarnizioni di chiusura; controllo taratura voltmetri e amperometri			
IMPIANTO DI MESSA A TERRA	Verifica efficienza	Semestrale	Registro	

