



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Soffianti

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE SOFFIANTI

SCHEDA N° : **4**

Posizione	Operazioni e controlli <u>SOFFIANTI</u>	FREQUENZA		
		mensile	120 giorni	5000 ore
	Ispezioni	X		
	Ingrassaggio parti in movimento		X	
	Sostituzione olio lubrificante			
Annotazioni :				
Data: 16/12/2013				
Firma responsabile della manutenzione : 				


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE SOFFIANTI

SCHEDA N° :³.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>SOFFIANTI</u>	FREQUENZA		
		mensile	120 giorni	5000 ore
	Ispezioni	X		
	Ingrassaggio parti in movimento			
	Sostituzione olio lubrificante			
Annotazioni :				
Data: 20/11/2013				
Firma responsabile della manutenzione : 				

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE SOFFIANTI

2
SCHEDA N° :

Posizione	Operazioni e controlli <u>SOFFIANTI</u>	FREQUENZA		
		mensile	120 giorni	5000 ore
	Ispezioni	X		
	Ingrassaggio parti in movimento			
	Sostituzione olio lubrificante			
Annotazioni :				
Data: 26.10.2013				
Firma responsabile della manutenzione : 				

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE SOFFIANTI

SCHEDA N° :1.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>SOFFIANTI</u>	FREQUENZA		
		mensile	120 giorni	5000 ore
	Ispezioni	X		
	Ingrassaggio parti in movimento			
	Sostituzione olio lubrificante			
Annotazioni :				
Data: 23-9-2013				
Firma responsabile della manutenzione : 