



| | | |
|--|---|--|
| | C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI | |
| | | |

| |
|--|
| <p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p> |
|--|

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Pompe volumetriche mohno

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

| Revisione | Data | Verificata | Approvata |
|-----------|------------|--|--|
| 01 | 01/04/2014 | Responsabile Impianto  | Responsabile IPPC  |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 14

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | ✓ | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: livello olio sufficiente non | | | | |
| necessaria la sostituzione. | | | | |
| Data: 19/12/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione: <i>[Firma]</i> | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 13

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: LIVELLO OLIO SUFFICIENTE NON | | | | |
| NECESSITA LA SOSTITUZIONE - | | | | |
| Data: 17/11/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :12.....

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: LIVELLO OLIO ADEGUATO NON | | | | |
| NECESSARIA LA SOSTITUZIONE | | | | |
| Data: 10/10/2014. | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione: <i>[Firma]</i> | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 11

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | X |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | X |
| Annotazioni: LUBRO OIL SUFFICIENTE NON | | | | |
| NECESSARIA LA SOSTITUZIONE - | | | | |
| Data: 2/8/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :10.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: LIVELLO OIL SUFFICIENTE NON | | | | |
| NECESSARIA DI SOSTITUZIONI. | | | | |
| Data: 28/7/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :9.....

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: LIVELLO OLIO SUFFICIENTE NON | | | | |
| NECESSARIA LA SOSTITUZIONE | | | | |
| Data: 20/6/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : FATTORE | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 8

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | FREQUENZA | | |
|--|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | ✓ | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: Livello olio sufficiente | | | | |
| NON NECESSITA DI SOSTITUIRE | | | | |
| Data: 14/5/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione :  | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :7.....

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: LIVELLO OLIO SUFFICIENTE NON NECESSITA DI SOSTITUZIONE | | | | |
| Data: 8/11/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione : <i>[firma]</i> | | | | |


3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° :⁶.....

| Posizione | Operazioni e controlli | FREQUENZA | | |
|--|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | | | |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | X | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | X |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | X |
| Annotazioni: livello olio sufficiente non necessaria di sostituzione | | | | |
| Data: 3/3/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione: <i>f. w. o.</i> | | | | |

3. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE VOLUMETRICHE MONO

SCHEDA N° : 5

| Posizione | Operazioni e controlli POMPE VOLUMETRICHE MOHNO | FREQUENZA | | |
|---|---|-----------|---------|------------|
| | | 200 ore | 500 ore | semestrale |
| | Verifica stato usura e statore e rotore | | | |
| | Controllo usura cuscinetti di supporto | | | |
| | Sostituzione olio motoriduttore - variatore | X | | |
| | Controllo olio livello aspirazione | | | |
| Annotazioni: livello olio sufficiente non necessaria la sostituzione | | | | |
| Data: 27/1/2014 | | | | |
| Firma responsabile della manutenzione:  | | | | |