



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA PALOMONTE (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Cabine di trasformazione

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :10.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: 25/11/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :9.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		X
Annotazioni :			
Data: 30/9/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :*8*.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	<i>X</i>	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: <i>29/7/2014</i>			
Firma responsabile della manutenzione : <i>[Signature]</i>			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° : 7.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: <u>27/5/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° :6.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		X
Annotazioni :			
Data: 24/3/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA N° : 5

Posizione	Operazioni e controlli <u>CABINA DI TRASFORMAZIONE</u>	FREQUENZA	
		bimestrale	semestrale
	Pulizia, controllo e ripristino serraggio bulloneria degli isolatori e della M.T.	X	
	Verifica grado di isolamento olio trasformatori		
Annotazioni :			
Data: 21/1/2014			
Firma responsabile della manutenzione :		