



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	
--	---	--

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE**  
**C.G.S. SALERNO S.R.L.**  
**ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA**  
**PALOMONTE (SA)**

## CONTROLLO APPARECCHIATURE


### Quadro elettrico

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : .....7.....

Posizione	Operazioni e controlli  <b><u>QUADRO ELETTRICO</u></b>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	✓	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	✓	
	Pulizia del quadro	✓	
	Controllo taratura interruttori generali		
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 30/9/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : ..... 6

Posizione	Operazioni e controlli  <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		X
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		X
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		X
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 23/9/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : ..... 5 .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 17/6/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO

SCHEDA N° : .....4.....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>QUADRO ELETTRICO</u>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Verifica e ripristino serraggio viteria delle morsettiere	X	
	Controllo usura contatti, trasformatori ausiliari, bobine dei teleruttori	X	
	Pulizia del quadro	X	
	Controllo taratura interruttori generali		X
	Sostituzione guarnizioni di chiusura		X
	Controllo taratura voltmetri e amperometrici		X
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 25/3/2014			
Firma responsabile della manutenzione :		