



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE**  
**C.G.S. SALERNO S.R.L.**  
**ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA**  
**PALOMONTE (SA)**

## CONTROLLO APPARECCHIATURE


### Pompe sommergibili

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° : .....<sup>97</sup>.....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE SOMMERGIBILI</b>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Controllo olio		
	Controllo anello usura e girante	X	
	Controllo cavi e isolamento morsettiera	X	
<b>Annotazioni :</b>			
<b>Data:</b> 30/12/2014			
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 			


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° : .....6.....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE SOMMERGIBILI</b>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Controllo olio		X
	Controllo anello usura e girante	X	
	Controllo cavi e isolamento morsettiera	X	
<b>Annotazioni :</b>			
<b>Data:</b> 24/9/2014			
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 			

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° : ..... 5 .....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE SOMMERGIBILI</b>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Controllo olio		
	Controllo anello usura e girante	X	
	Controllo cavi e isolamento morsettiera	X	
<b>Annotazioni :</b>			
<b>Data:</b> 3/6/2014			
<b>Firma responsabile della manutenzione :</b> 			

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI

SCHEDA N° : .....4.....

Posizione	Operazioni e controlli  <b>POMPE SOMMERGIBILI</b>	FREQUENZA	
		trimestrale	semestrale
	Controllo olio		X
	Controllo anello usura e girante	X	
	Controllo cavi e isolamento morsettiera	X	
<b>Annotazioni :</b>			
Data: 18/3/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 