



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
C.G.S. SALERNO S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA
PALOMONTE (SA)

CONTROLLO APPARECCHIATURE

Pompe dosatrici a pistone e a membrana

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 


4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° : 14

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		X
	Sostituzione olio del riduttore		
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana		
Annotazioni :			
Data: <u>10/12/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione : <u>[Firma]</u>			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° :13.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni : livello olio sufficiente			
Data: 19/11/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° :12.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		X
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni : <i>livello olio sufficiente</i>			
Data: <i>22/9/2014</i>			
Firma responsabile della manutenzione : <i>FA TOLO</i>			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N°: 11

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	+	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	+	
Annotazioni: 4103 60 olio sufficiente			
Data: 14/7/2014			
Firma responsabile della manutenzione: <i>[firma]</i>			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° : 10

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		X
	Sostituzione olio del riduttore		
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana		
Annotazioni :			
Data: <u>12/6/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione : 			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° :⁹.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	A	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni : LIVELLO OIL SUFFICIENTE			
Data: 23/5/2014			
Firma responsabile della manutenzione : <i>FATOLIO</i>			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° : 8

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		X
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni: LIVELLO OLIO SUFFICIENTE			
Data: 18/3/2014			
Firma responsabile della manutenzione: <i>f. T. 2010</i>			

4 - SCHEDA DI MANUTENZIONE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA

SCHEDA N° :7.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA	
		200 ore	trimestrale
	POMPE POMPE DOSATRICI A PISTONE E A MEMBRANA		
	Smontaggio e pulizia filtro di linea, corpo pompa a valvole e valvole di contropressione e sicurezza		
	Sostituzione olio del riduttore	X	
	Controllo dello stato di usura ed eventuale sostituzione delle tenute per le dosatrici a pistone e della membrana per le dosatrici a membrana	X	
Annotazioni : Livello olio sufficiente			
Data: 21/1/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 