



	<b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b> <b>CONSORZIO GESTIONE SERVIZI</b>	
--	---	--

<p><b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>  <b>C.G.S. SALERNO S.R.L.</b>  <b>ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA</b>  <b>PALOMONTE (SA)</b></p>
--

## CONTROLLO APPARECCHIATURE

### Riduttori

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° : .....7.....

Posizione	Operazioni e controlli  <b><u>RIDUTTORI</u></b>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio	X		
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione			
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			
Annotazioni : NON NECESSITA SOSTITUZIONE OLIO				
Data: 30/12/2014				
Firma responsabile della manutenzione : <i>[Firma]</i>				


# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° : ..... **6** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <b><u>RIDUTTORI</u></b>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio	X		
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione		X	
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			
Annotazioni : NON NECESSITA SOSTITUZIONE OLIO				
Data: 16/9/2014				
Firma responsabile della manutenzione : <i>[Firma]</i>				

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° : ..... 5 .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>RIDUTTORI</u>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio	X		
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione			
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			
Annotazioni : non necessaria sostituzione olio				
Data: 30/6/2014				
Firma responsabile della manutenzione : 				

# 1. SCHEDA DI MANUTENZIONE RIDUTTORI

SCHEDA N° : ..... **4** .....

Posizione	Operazioni e controlli  <u>RIDUTTORI</u>	FREQUENZA		
		2000 ore	4000 ore	annuale
	Sostituzione olio	X		
	Controllo ed eventuale serraggio bulloneria	X		
	Controllo anelli tenuta olio ed eventuale sostituzione		X	
	Controllo ingranaggi e cuscinetti			X
Annotazioni : <i>NON NECESSARIA SOSTITUZIONE OLIO</i>				
Data: <i>19/3/2014</i>				
Firma responsabile della manutenzione :				